

肥东县部分学校教室护眼灯采购及安装更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHX00156

原公告的采购项目名称：肥东县部分学校教室护眼灯采购及安装

首次公告日期：2025年09月11日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1. 本项目响应文件提交截止时间变更为：2025年09月23日14点30分（北京时间）。

2. 本项目开启时间变更为：2025年09月23日14点30分（北京时间）。

3. 本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”“1、▲LED教室灯”中的第3条技术要求更正为：“3、★LED教室灯额定功率 $36W \pm 2W$ ，功率因数 ≥ 0.95 ，色温：3300K-5300K，显色指数 $Ra \geq 90$ ， $R9 \geq 50$ ；”

4. 本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”“1、▲LED教室灯”中的第10、11项技术要求删除。

5. 本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”“2、LED黑板灯”中的第3条技术要求更正为：“3、★LED黑板灯额定功率 $36W \pm 2W$ ，功率因数 ≥ 0.95 ，色温：3300K-5300K，显色指数 $Ra \geq 90$ ， $R9 \geq 50$ ；”

6. 本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”“2、LED

黑板灯”中的第 10、11 项技术要求删除。

更正日期：2025 年 09 月 17 日

三、其他补充事宜

1、潜在供应商询问本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”中标注■项条款，将国家行政机关非强制的认证作为资格条件，设置不合理，具有排斥性。

回复：根据采购文件要求，标注■条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。标注■项条款作为实质性要求，响应文件中无需提供认证证书；LED 教室灯和 LED 黑板灯的使用主体为学生，学生在教室长时间学习，对光线的要求较高，标注■项条款的设置旨在确保教室照明环境能满足学生学习需求，提升照明环境质量，保障学生视力健康；经我单位市场调研，有很多品牌能满足本项目采购需求所有参数，故不存在排斥性。综上，标注■项条款的技术参数设置合理，符合相关法规及项目实际需求，按原采购文件执行。

2、潜在供应商询问本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”中标注●项条款，将国家行政机关非强制的认证作为资格条件，设置不合理，具有排斥性。

回复：根据采购文件要求及相关法律法规，标注●项条款为国家行政机关强制的认证，不存在排斥性。综上，标注●项条款按原采购文件执行。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：肥东县教育体育局

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇沿河东路 57 号

联系方式：0551-67711152

2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四

楼东北角

联系方式：0551-67758735

3. 项目联系方式

项目联系人：丁工

电 话：0551-67758735